



# Certificat

Certificate

## Certificat de conformité à la norme EN 12101-2 DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

Déjà délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/106/CEE du 21 décembre 1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

### Déjà délivré par :

Organisme notifié : **AFNOR Certification**  
Numéro d'identification : **0333**  
Adresse : **11, rue Francis de Pressensé  
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

### Déjà délivré à :

Société : **AMS INDUSTRIE**  
Adresse : **Impasse des Herbues  
FR - 21600 OUGES**  
Lieux de fabrication : **FR - 21600 OUGES**

### Description du produit :

Identification du produit certifié (Référence)	Désignation du produit selon la norme	Numéro de dossier
ARCADEF GD	DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR	219.0032

Le produit mentionné ci-dessus fait l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine et à des essais réalisés sur des échantillons prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préétabli.

AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce produit, l'inspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 12101-2:2003 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées. Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat : **0333-CPD-219071**

Conditions et période de validité du certificat : **24 juin 2014**

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **24 juin 2009**. Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production.

Date d'émission du certificat : **le 24 juin 2009**

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



## Déclaration de conformité CE d'un système pour le contrôle des fumées et de la chaleur

Etablie conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret N°95-1051 du 20 septembre 1995 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 (1) de la Directive Produits de la Construction (89/106/CEE).

### Déclaration formulée par AMS fabricant établi dans l'E.E.E :

AMS - Impasse des Herbues ZA de l'Essart 21600 OUGES  
Tél. 03 80 79 25 5 - Fax. 03 80 79 25 45  
E-mail : contact@ams-industrie.com

Nous déclarons, sur la base des attestations CE de conformité jointes les concernant, que la conformité des produits désignés ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 12 101-2 et que ces produits répondent aux dispositions de l'annexe ZA de cette norme.

### Désignation et description des produits :

ARCADEF GD N° d'attestation : 0333-CPD-219071 du 24/06/09

Validité : 24/06/14

Les attestations de conformité sont délivrées par : AFNOR CERTIFICATION - 11 Av. Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX - France

### Spécifications techniques :

Trémie (en cm)	Aa : Surface Utile d'ouverture (Arcadef GD sur voute de corde juste)		Aa : Surface Utile d'ouverture (Arcadef GD sur voute de corde supérieure)	
	Déflecteurs (en mm)		Déflecteurs (en mm)	
	150	300	150	300
190*202	2.02	2.83	1.92	2.57
190*309	3.09	4.45	2.94	3.76
250*202	2.63	3.73	2.53	3.33
250*309	4.02	5.95	3.86	4.87

Fiabilité :  
Ouverture sous charge :  
Ouverture à basse température :  
Charge éolienne :  
Résistance à la chaleur :

**RE 300 Type B avec option aération**  
**SL125, SL250 et SL500 en fonction du remplissage**  
**T(00)**  
**WL1500**  
**B300**

**Thierry BADET**  
**Responsable Technique**

Signature :

Date : 24/06/09

