



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
MAINTIEN
N° : 09/01.10 du 01/01/2011

La Société : SKYDOME Departement d'AXTER
8 Avenue Félix d'Hérelle
75016 Paris

Date de fin de validité du
31/12/2013

Titulaire numéro : 09

Usine : 72400 - LA FERTE BERNARD

est autorisée à distribuer les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits : DAC / DCM à relâchement de câble acier

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



**DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

MAINTIEN

Numéro du certificat : 09/01.10 du 01/01/2011

Identification des produits :

DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier

Gamme	PYROTREUIL MODULAIRE
Référence commerciale	XTN 100
Option	N° sans option
Module	sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à relâchement de câble acier

Gamme	PYROTREUIL MODULAIRE
Référence commerciale	XTN 100
Option	N° sans option
Module	XTN001 / XTN002 / XTN004 / XTN005

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier

Gamme	PYROTREUIL MODULAIRE
Référence commerciale	XTN 100
Option	N° sans option
Module	XTN003

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier

Gamme	PYROTREUIL MODULAIRE
Référence commerciale	XTN 100
Option	N° sans option
Module	XTN001 / XTN002 / XTN004 / XTN005 / XTN 003

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2013 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



Ce certificat est constitué de 2 pages