

CSTB

le futur en construction

DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu

PLAZIT 2001
A l'attention de M. Ehud KEDAR

Objet : Résultats des essais de Réaction au Feu

Affaire suivie par : M. Mickaël GOULE
Tél : 01.64.68.85.10
N° dossier : ES541120763

A Champs-sur-Marne, le 6 mars 2013

ATTESTATION PROVISOIRE DE CLASSEMENT

Les épreuves sur le produit référencé « **PLAZCARB 2UV F2mm / PLAZCARB 2UV F6mm** » sont à présent terminées.

Au vu des résultats et dans l'attente de confirmation par le Procès Verbal de classement, votre produit obtient le classement **M2**, valable pour les caractéristiques suivantes :

Plaque plane et rigide à base de polycarbonate ignifugé.
Epaisseurs nominales : 2 à 6 mm.
Masse volumique nominale : 1220 kg/m³.
Aspect : transparent.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Mickaël GOULE