

# Certificat

## Certificate



### NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

<b>Nature et date de la décision</b>
<b>MAINTIEN</b>
N° : 07/02.14 du 01/08/2018

**La Société :** **AXTER**  
Immeuble INSPIRA  
143, avenue de Verdun  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

<b>Date de fin de validité du</b>
14/02/2021

**Titulaire numéro :** 07

**Usine :** 72400 LA FERTE BERNARD

est autorisée à distribuer les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

<b>Types de produits :</b>	<b>DAC / DCM à relâchement de câble acier</b>
----------------------------	---

### Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

**MAINTIEN**

Numéro du certificat : 07/02.14 du 01/08/2018

**Identification des produits :**

**DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	PYROTREUIL MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	XTN 100
<b>Option</b>	N° sans option
<b>Module</b>	sans module

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	PYROTREUIL MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	XTN 100
<b>Option</b>	N° sans option
<b>Module</b>	XTN001 / XTN002 / XTN004 / XTN005

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	PYROTREUIL MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	XTN 100
<b>Option</b>	N° sans option
<b>Module</b>	XTN003

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	PYROTREUIL MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	XTN 100
<b>Option</b>	N° sans option
<b>Module</b>	XTN001 / XTN002 / XTN004 / XTN005 / XTN 003

**Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.



**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**  
ACCREDITATION  
N° 5-0000  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

008 - 2017/07 -

Ce certificat est constitué de 3 pages



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

MAINTIEN

Numéro du certificat : 07/02.14 du 01/08/2018

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 14/02/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 537.

Directeur Général  
Franck LEBEUGLE